

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0155/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **6928-2014-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0164 - 2. zmena zo dňa 27.09.2013 a vydáva

povolenie č. 2006T 0164 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica**
IČO: **00 170 071** sídlo: **Zelená 1, 974 00 Banská Bystrica**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 2,585 MW; z toho plynne palivo 2,585 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 2,172 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jozef Buzaši

Doba začatia výkonu podnikania: 26.05.2006

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2030

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0164 - 2. zmena vydané dňa 27.09.2013 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 01.01.2015.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 14.10.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 3 DK v Slovenskej Lupči - v povolení č. 2006T 0164 - 2. zmena zo dňa 27.09.2013. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 22. októbra 2014

JUDr. Zuzana Ďurovčíková
riaditeľka odboru právneho

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK, Družstevná 13, Banská Bystrica	ZP	0,710	980
2	BK, Tr. SNP 10, Banská Bystrica	ZP	0,750	1 306
3	DK, Kollárova 42, Banská Bystrica	ZP	0,153	151
4	DK, Nemčianska 13, Banská Bystrica-Nemce	ZP	0,192	240
5	DK, Nemčianska 15, Banská Bystrica-Nemce	ZP	0,260	249
6	DK, Nemčianska 21, Banská Bystrica-Nemce	ZP	0,260	226
7	DK, Nemčianska 27, Banská Bystrica-Nemce	ZP	0,260	213

Inštalovaný výkon spolu: 2,585 MW

Ročná výroba spolu: 3 365 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z BK Družstevná, Družstevná 13, Banská Bystrica	TV	0,2	0,25	0,71
2	TR z BK Tr. SNP, Tr. SNP 10, Banská Bystrica	TV	0,2	0,08	0,75

Ročná dodávka tepla spolu: 2 286 MWh

Počet odberných miest: 7

Celková dĺžka rozvodov: 0,33 km