

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **1410/2006/03**, vydáva

povolenie č. 2006T 0232

právnickej osobe

obchodné meno: **NOVBYT, s.r.o.**

IČO: **31 369 332** sídlo: **Háľkova 11, 831 03 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 10,80 MW; z toho plynné palivo 10,80 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 99,98 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kysucký

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Emília Harabinská,
Ing. Jozef Kysucký.

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. K povoleniu žiadateľ nedoložil rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v Bratislave z dôvodu, že požadovaná koncepcia nie je vypracovaná. Uvedené rozhodnutie žiadateľ doloží do 31.12.2007. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 04. decembra 2006

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0232 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK Víšňová	Víšňová	Bratislava	ZP	4,16	17 852
2.	BK Vlárka	Vlárka	Bratislava	ZP	5,25	18 308
3.	DK Pluhová 10	Pluhová 10	Bratislava	ZP	0,17	766
4.	DK Pluhová 12	Pluhová 12	Bratislava	ZP	0,26	1 012
5.	DK Pluhová 14	Pluhová 14	Bratislava	ZP	0,20	802
6.	DK Pluhová 16	Pluhová 16	Bratislava	ZP	0,17	615
7.	DK Halašova 36	Halašova 36	Bratislava	ZP	0,29	997
8.	DK Halašova 41	Halašova 41	Bratislava	ZP	0,29	1 152
Spolu :					10,80	41 504

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0232 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	SR z OST 851	Vajnorská 77	Bratislava	TV	0,6	0,233	1,533
2.	SR z OST 852	Vajnorská 53	Bratislava	TV	0,6	0,132	1,425
3.	SR z OST 853	Vajnorská 46	Bratislava	TV	0,6	0,205	1,784
4.	SR z OST 854	Vajnorská 28	Bratislava	TV	0,6	0,058	1,419
5.	SR z OST 855	Riazanská 26	Bratislava	TV	0,6	0,464	2,271
6.	SR z OST 856	Háľkova 52	Bratislava	TV	0,6	0,037	1,163
7.	SR z OST 857	Riazanská 64	Bratislava	TV	0,6	0,335	3,385
8.	SR z OST 858	Čsl.parašutistov 23	Bratislava	TV	0,6	0,127	4,033
9.	SR z OST 859	Kukučínova 42	Bratislava	TV	0,6	0,151	1,744
10.	SR z OST 860	Čsl.parašutistov 3	Bratislava	TV	0,6	0,189	3,935
11.	SR z OST 862	Smikova 1	Bratislava	TV	0,6	0,139	1,188
12.	SR z OST 864	Račianska 87	Bratislava	TV	0,6	0,073	1,561
13.	SR z OST 868	Račianska 81	Bratislava	TV	0,6	0,048	0,698
14.	SR z OST 869	Piešťanská 7	Bratislava	TV	0,6	0,432	3,302
15.	SR z OST 870	Sibírska 58	Bratislava	TV	0,6	0,536	4,101
16.	SR z OST 871	Sibírska 51	Bratislava	TV	0,6	0,406	3,015
17.	SR z OST 872	Sibírska 34	Bratislava	TV	0,6	0,292	2,778
18.	SR z OST 873	Sibírska 35	Bratislava	TV	0,6	0,397	3,863
19.	SR z OST 874	Sibírska 8	Bratislava	TV	0,6	0,331	4,455
20.	SR z OST 875	Mikovíniho 11	Bratislava	TV	0,6	0,308	3,437
21.	SR z OST 876	Račianska 17	Bratislava	TV	0,6	0,268	6,717
22.	SR z OST 877	Račianska 5	Bratislava	TV	0,6	0,355	5,015
23.	SR z OST 878	Škultétyho 10	Bratislava	TV	0,6	0,764	6,021
24.	SR z OST 879	Osadná 1	Bratislava	TV	0,6	0,267	4,033
25.	SR z OST 880	ZŠ Budyšínska	Bratislava	TV	0,6	0,613	2,882

