

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava**

Číslo: 0089/2017/T-PE

**ROZHODNUTIE**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **8415-2017-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0190 - 2. zmena zo dňa 10.04.2015 a vydáva

**povolenie č. 2006T 0190 - 3. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **SLOBYTERM spol. s r.o.**  
IČO: **31 719 104** sídlo: **Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 35,306 MW; z toho plynné palivo 35,306 MW  
**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 35,12 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ing. Milan Malast

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.01.2007

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0190 - 2. zmena vydané dňa 10.04.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal dňa 16.10.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny doby platnosti v povolení č. 2006T 0190 - 2. zmena zo dňa 10.04.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava, vydané dňa 30. októbra 2017**

JUDr. Renáta Pisárová  
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK K Východ, Za vodou 16, Stará Ľubovňa	ZP	3,830	3 203
2	BK K 2, Okružná 16/848, Stará Ľubovňa	ZP	10,220	10 642
3	BK K 4, Okružná 83/883, Stará Ľubovňa	ZP	10,520	10 032
4	BK K Centrum, 17.novembra 11/540, Stará Ľubovňa	ZP	10,030	5 832
5	BK K SBT, Levočská 20, Stará Ľubovňa	ZP	0,520	618
6	DK K R52, Levočská 38/372, Stará Ľubovňa	ZP	0,186	452

Inštalovaný výkon spolu: 35,306 MW

Ročná výroba spolu: 30 779 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR - z BK K Východ, Za vodou 16, Stará Ľubovňa	TV	0,3	1,5	3,83
2	TR - z BK K 2, Okružná 16/848, Stará Ľubovňa	TV	0,3	3,3	10,22
3	TR - z BK K 4, Okružná 83/883, Stará Ľubovňa	TV	0,3	4,2	10,52
4	TR - z BK K Centrum, 17.novembra 11/540, Stará Ľubovňa	TV	0,3	2,9	10,03
5	TR - z BK K SBT, Levočská 20, Stará Ľubovňa	TV	0,2	0,1	0,52

Ročná dodávka tepla spolu: 35 324 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 12 km