

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0081/2019/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3364-2019-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0241 - 1. zmena z 19.05.2011 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0241 - 2. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.**
IČO: **31 687 555** sídlo: **Hlavná 42, 053 42 Krompachy**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 21,511 MW; z toho plynne palivo 21,511 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 19,92 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Lovás

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2027

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0241 - 1. zmena vydané 19.05.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 06.09.2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu v povolení č. 2006T 0241 - 1. zmena z 19.05.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 17. septembra 2019

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK, Poštová 1052, Krompachy	ZP	6,400	7 108
2	BK, Hlavná 946, Krompachy	ZP	4,160	3 970
3	BK, Mlynská 4 (Juh), Krompachy	ZP	4,160	5 949
4	BK, Kúpeľná 9 (Mier), Krompachy	ZP	5,200	6 616
5	DK, nám. Slobody 1 (MsÚ), Krompachy	ZP	0,203	260
6	DK, Maurerova 786, Krompachy	ZP	0,232	356
7	DK, Maurerova 787, Krompachy	ZP	0,203	293
8	DK, Maurerova 935, Krompachy	ZP	0,140	245
9	DK, Maurerova 29, Krompachy	ZP	0,161	126
10	DK, Štúrova 6, Krompachy	ZP	0,354	324
11	DK, Stará cesta 797, Krompachy	ZP	0,149	253
12	DK, Stará cesta 798, Krompachy	ZP	0,149	232

Inštalovaný výkon spolu: 21,511 MW

Ročná výroba spolu: 25 732 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z BK, Poštová 1052, Krompachy	TV	0,4	1,19	6,40
2	TR z BK, Hlavná 946, Krompachy	TV	0,4	0,53	4,16
3	TR z BK, Mlynská 4 (Juh), Krompachy	TV	0,4	0,68	4,16
4	TR z BK, Kúpeľná 9 (Mier), Krompachy	TV	0,4	0,84	5,20

Ročná dodávka tepla spolu: 25 731 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 3,24 km