

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2295-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0049 – 3. zmena zo dňa 21.11.2007 a vydáva

povolenie č. 2005T 0049 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Službyt, spol. s r.o.**
IČO: **34 101 772** sídlo: **Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45,47 MW; z toho plynné palivo 45,47 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 45,47 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Hessek

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Milan Hessek
Miloš Šajánek

Doba začatia výkonu podnikania: 1.11.2005

Doba platnosti povolenia do: 1.11.2035

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0049 – 3. zmena vydané dňa 21.11.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení spoločnosti v povolení č. 2005T 0049 – 3. zmena zo dňa 21.11.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 11. augusta 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0049 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Mestská výhrevňa	Továrenská 531	Senica	ZP	26,400	164 000
2.	BK - PK 1	S. Jurkoviča 1201	Senica	ZP	4,600	22 300
3.	BK - PK 2	L. Novomeského 1214	Senica	ZP	4,600	26 000
4.	BK - PK 4	gen. Svobodu 1357	Senica	ZP	4,280	19 700
5.	BK - PK 7	Sotinská 1372	Senica	ZP	2,600	7 600
6.	DK - PK 556	Kolónia 556	Senica	ZP	0,147	1 009
7.	DK - PK, I. Základná škola	V. P. Tótha 32/7	Senica	ZP	0,556	2 000
8.	DK - PK, II. Základná škola	J. A. Komenského 959	Senica	ZP	1,150	3 030
9.	DK - PK Základná umelecká škola	Vajanského 27	Senica	ZP	0,360	1 560
10.	DK - PK Centrum voľného času	Sadová 646/8	Senica	ZP	0,073	520
11.	DK - PK III. Materská škola	Kolónia 544/3	Senica	ZP	0,093	520
12.	DK - PK VI. Materská škola	Čáčov 86	Senica	ZP	0,134	420
13.	DK - PK IX. Materská škola	Komenského 1039	Senica	ZP	0,100	970
14.	DK - PK XI. Materská škola	Hollého 744	Senica	ZP	0,010	90
15.	DK - PK č. 1559	Štefánikova 1559	Senica	ZP	0,220	1800
16.	DK - PK č. 1590	Sotinská 159/03	Senica	ZP	0,147	1100
				Spolu :	45,470	252619

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0049 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST K3	Palárikova 289	Senica	HV	0,8		6,960
2.	SR z OST K3	Palárikova 289	Senica	TV	0,3	1,8	
3.	OST č.1	Robotnícka 56	Senica	HV	0,8		5,020
4.	SR z OST č.1	Robotnícka 56	Senica	TV	0,3	1,5	
5.	OST č.2	Hurbanova 486	Senica	HV	0,8		3,700
6.	SR z OST č.2	Hurbanova 486	Senica	TV	0,3	1,6	
7.	OST č.3	J.Kráľa 738	Senica	HV	0,8		5,020
8.	SR z OST č.3	J.Kráľa 738	Senica	TV	0,3	1,4	
9.	OST č.4	Hviezdoslavova 57	Senica	HV	0,8		1,400
10.	SR z OST č.4	Hviezdoslavova 57	Senica	TV	0,4	0,2	
11.	OST č.5	Štefánikova 701	Senica	HV	0,8		4,300
12.	SR z OST č.5	Štefánikova 701	Senica	TV	0,3	1,2	
13.	OST č.6	Štefánikova 723	Senica	HV	0,8		4,300
14.	SR z OST č.6	Štefánikova 723	Senica	TV	0,4	1,1	
15.	OST č.7	Robotnícka 63	Senica	HV	0,8		2,700
16.	SR z OST č.7	Robotnícka 63	Senica	TV	0,3	0,3	
17.	OST č.8	Hviezdoslavova 472	Senica	HV	0,8		2,840
18.	SR z OST č.8	Hviezdoslavova 472	Senica	TV	0,3	0,3	
19.	OST č.10	Hurbanova 1378	Senica	HV	0,8		0,700
20.	SR z OST č.10	Hurbanova 1378	Senica	TV	0,2	0,1	
21.	OST RSMS	Továrenská 466/9	Senica	HV	0,8		2,200
22.	OST stará Poliklinika	Štefánikova 700	Senica	HV	0,8		0,710
23.	OST MsKS	Nám. Oslobodenia 11/17	Senica	HV	0,8		0,950
24.	PR z Mestskej výhrevne	Továrenská 531	Senica	HV	0,8	5,6	
25.	SR z PK č.1	S. Jurkoviča 1201	Senica	TV	0,3	0,8	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0049 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	SR z PK č.2	L. Novomeského 1214	Senica	TV	0,3	0,7	
27.	SR z PK č.4		Senica	TV	0,3	0,9	
28.	SR z PK č.7		Senica	TV	0,3	0,3	
					Spolu:	17,8	