



Číslo: 0112/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3077-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2025T 0662 z 29.04.2025 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2025T 0662 - 1. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **TH Správa, s. r. o.**
IČO: **56 927 088**

sídlo: **Turbínová 10321/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 167,1 MW;

z toho plyné palivo 117,1 MW, obnoviteľné zdroje 50 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 354,7 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Bohuš Prokeš

Doba začatia výkonu podnikania: 30.04.2025

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa s účinnosťou od 09.06.2025 mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2025T 0662 vydané 29.04.2025 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 21.05.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny – doplnenie CZT, PR a OST Humenné - v povolení č. 2025T 0662 z 29.04.2025. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 17. júna 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2025T 0662 - 1. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	Kotol K2, Lučenecká cesta 25, Zvolen	OZEB	50,0	62 500	MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36 211 541
		ZP	20,0		
2	CZT, Chemlonská 1, Humenné	ZP	97,1	350 000	Priemyselný park Chemes, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné IČO: 36 471 780

Inštalovaný výkon spolu: 167,1 MW

Ročná výroba spolu: 412 500 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	PR Tp B1 - TpA, Lučenecká cesta 25, Zvolen	P	0,90	0,55	50,0	MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36 211 541
2	PR z CZT, Chemlonská 1, Humenné	P	1,30	1,50	16,7	
3	OST, Chemlonská 1, Humenné	HV	0,68		288,0	Priemyselný park Chemes, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné IČO: 36 471 780

Ročná dodávka tepla spolu: 280 000 MWh

Počet odberných miest: 15

Celková dĺžka rozvodov: 2,05 km