

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ODBOR VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0080/2020/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **4819-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0073 - 9. zmena z 09.07.2020 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2005T 0073 - 10. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BYTTERM, a.s.**
IČO: **31 584 705** sídlo: **Saleziánska 4, 010 77 Žilina**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 15,724 MW; z toho plynné palivo 15,724 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 272,006 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Chajdák

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia: 01.01.2036

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0073 - 9. zmena vydané 09.07.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 12.08.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 OST - v povolení č. 2005T 0073 - 9. zmena z 09.07.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 24. augusta 2020

Ing. Marián Parkányi
riaditeľ odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

| p.č. | Názov a adresa zariadenia | Palivo | Inštalovaný výkon [MW] | Ročná výroba [MWh] |
|------|---|--------|------------------------|--------------------|
| 1 | DK - Blok F5 a F6 Hájik, Kempelenova 9, Žilina | ZP | 0,264 | 444 |
| 2 | BK - Blok F1-F4 Hájik, Kempelenova 19, Žilina | ZP | 0,570 | 708 |
| 3 | BK - K-1 Hájik, Petzvalova 791, Žilina | ZP | 4,640 | 7 778 |
| 4 | BK - K-2 Hájik, M. Bela 790, Žilina | ZP | 2,500 | 5 597 |
| 5 | BK - K-3 Hájik, Baničova 793, Žilina | ZP | 2,815 | 3 681 |
| 6 | BK - K-4 Hájik, M. Bela 794, Žilina | ZP | 1,995 | 3 764 |
| 7 | BK - K-5 Hájik, Jedlíkova 792, Žilina | ZP | 2,043 | 4 639 |
| 8 | DK - Blok H5 Hájik, Ul. Korzo 5, Žilina | ZP | 0,117 | 179 |
| 9 | DK - Blok H11, H12 Hájik, Ul. Korzo 11, Žilina | ZP | 0,200 | 349 |
| 10 | BK - Jesenského 1123/15, Jesenského 15, Žilina | ZP | 0,348 | 538 |
| 11 | DK - Klemensova 1091, Klemensova 1091/5, Žilina | ZP | 0,232 | 111 |

Inštalovaný výkon spolu: 15,724 MW

Ročná výroba spolu: 27 788 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

| p.č. | Názov a adresa zariadenia | Médium | Tlak [MPa] | Dĺžka [km] | Prepravný výkon [MW] |
|------|---|--------|------------|------------|----------------------|
| 1 | OST - Solinky 1, Gaštanová 3076, Žilina | HV/TV | 1,45/0,95 | | 3,725 |
| 2 | OST - Solinky 2, Limbová 3138, Žilina | HV/TV | 1,47/0,92 | | 4,315 |
| 3 | OST - Solinky 3, Gaštanová 3085, Žilina | HV/TV | 1,45/0,95 | | 1,622 |
| 4 | OST - Solinky 4, Borová 3206, Žilina | HV/TV | 1,47/0,92 | | 2,127 |
| 5 | OST - Solinky 5, Osiková 3132, Žilina | HV/TV | 1,50/0,90 | | 2,258 |
| 6 | OST - Solinky 6, Jaseňová 3301, Žilina | HV/TV | 1,50/0,90 | | 3,116 |
| 7 | OST - Solinky 7, Dubová 8038, Žilina | HV/TV | 1,50/0,90 | | 3,960 |
| 8 | OST - HSBC Hliny I, A. Bernoláka 2203, Žilina | P/TV | 0,80/0,30 | | 3,250 |
| 9 | OST - HSB1 Hliny II, A. Bernoláka 2135, Žilina | P/TV | 0,85/0,30 | | 2,900 |
| 10 | OST - HS14 Hliny III, Puškinova 2190, Žilina | P/TV | 0,85/0,34 | | 4,300 |
| 11 | OST - HS13 Hliny IV, Čajakova 2174, Žilina | P/TV | 0,85/0,35 | | 5,700 |
| 12 | OST - VŠDS Hliny V, Hlinská 2575, Žilina | P/TV | 0,84/0,40 | | 1,380 |
| 13 | OST - HS05 Hliny V, Hlinská 8059, Žilina | P/TV | 0,80/0,33 | | 3,100 |
| 14 | OST - HS06 Hliny VI, Bajzova 8037, Žilina | P/TV | 0,83/0,36 | | 6,200 |
| 15 | OST - HS88BJ Hliny VI, Bajzova 8048, Žilina | P/TV | 0,82/0,32 | | 0,600 |
| 16 | OST - Oravská, Oravská cesta 2, Žilina | P/TV | 0,80/0,35 | | 1,200 |
| 17 | OST - K-7 Hliny VII, Saleziánska 4, Žilina | P/TV | 0,80/0,45 | | 0,600 |
| 18 | OST - HS33 Hliny VII, Jarná 2606, Žilina | P/TV | 0,80/0,45 | | 3,400 |
| 19 | OST - HS41 Hliny VII, Jarná 2601, Žilina | P/TV | 0,80/0,45 | | 5,900 |
| 20 | OST - HS15 Hliny VII, Jarná 2598, Žilina | P/TV | 0,81/0,35 | | 2,800 |
| 21 | OST - HS08 Hliny VIII, Lichardova 8036, Žilina | P/TV | 0,80/0,52 | | 4,150 |
| 22 | OST - Daxnerova, Daxnerova 2686, Žilina | P/TV | 0,70/0,18 | | 0,360 |
| 23 | OST - Predmestská, Predmestská 8045, Žilina | P/TV | 0,75/0,30 | | 2,500 |
| 24 | OST - Májová, 1. mája 22, Žilina | P/TV | 0,82/0,18 | | 0,300 |
| 25 | OST - Republiky 1032, Republiky 1031-2, Žilina | P/TV | 0,84/0,30 | | 0,580 |
| 26 | OST - Republiky 999, Republiky 999, Žilina | P/TV | 0,85/0,30 | | 0,300 |
| 27 | OST - Štefánikova 898, nám. M. R. Štefánika 898, Žilina | P/TV | 0,84/0,24 | | 0,310 |
| 28 | OST - Štefánikova 901, nám. M. R. Štefánika 901, Žilina | P/TV | 0,85/0,20 | | 0,590 |
| 29 | OST - Na Sihoti, Na Sihoti 561, Žilina | P/TV | 0,85/0,22 | | 0,400 |
| 30 | OST - VS01 Vlčince 1, sv. Gorazda 8044, Žilina | HV/TV | 0,80/0,42 | | 5,800 |
| 31 | OST - VS02 Vlčince 2, Tulska 8050, Žilina | HV/TV | 0,80/0,50 | | 6,800 |
| 32 | OST - VS03 Vlčince 3, Moskovská, Žilina | HV/TV | 0,80/0,33 | | 3,550 |
| 33 | OST - VS04 Vlčince 4, Varšavská 8051, Žilina | HV/TV | 0,80/0,47 | | 2,000 |
| 34 | OST - VS05 Vlčince 5, Dobšinského 8047, Žilina | HV/TV | 0,80/0,40 | | 6,300 |
| 35 | OST - VS06 Vlčince 6, Martinská 8043, Žilina | HV/TV | 0,80/0,50 | | 7,800 |
| 36 | OST - VS07 Vlčince 7, Fatranská 8035, Žilina | HV/TV | 0,80/0,56 | | 8,500 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-----------|--------|--------|
| 37 | OST - VS08 Vlčince 8, Polomská 8034, Žilina | HV/TV | 0,80/0,47 | | 7,500 |
| 38 | OST - VSDJ Vlčince II, Nanterská 8057, Žilina | HV/TV | 0,80/0,30 | | 0,800 |
| 39 | OST - VS10 Vlčince 10, E. Néczeya 8046, Žilina | HV/TV | 0,80/0,38 | | 2,600 |
| 40 | OST - VSTŤPO VLčince, Karpatská, Žilina | HV/TV | 0,80/0,42 | | 0,100 |
| 41 | OST - Celulóžka 38, Pri Celulóžke 1586, Žilina | HV/TV | 0,80/0,28 | | 0,150 |
| 42 | OST - VS MŠ, Bajzova 9, Žilina | P/TV | 0,80/0,30 | | 0,128 |
| 43 | OST - VS Wellpark, J. Reka 8964, Žilina | TV/TV | 0,45/0,40 | | 0,288 |
| 44 | SR z OST - Solinky, Žilina | TV | 0,30-0,50 | 11,159 | 32,860 |
| 45 | SR z OST - Hliny, Žilina | TV | 0,30-0,50 | 19,108 | 48,430 |
| 46 | SR z OST - Oravská, Žilina | TV | 0,35 | 0,278 | 1,200 |
| 47 | SR z OST - Daxnerova, Žilina | TV | 0,18 | 0,216 | 0,360 |
| 48 | SR z OST - Predmestská, Žilina | TV | 0,30 | 1,108 | 2,500 |
| 49 | SR z OST - Republiky, Žilina | TV | 0,30 | 0,106 | 0,580 |
| 50 | SR z OST - Štefánikova, Žilina | TV | 0,24 | 0,090 | 0,310 |
| 51 | SR z OST - Na Sihoti, Žilina | TV | 0,22 | 0,530 | 0,400 |
| 52 | SR z OST - Vlčince, Žilina | TV | 0,33-0,56 | 15,438 | 49,640 |
| 53 | SR z OST - Celulóžka, Žilina | TV | 0,25-0,28 | 0,040 | 0,150 |
| 54 | OST - VS - Malá Praha, Suvorovova 2683, Žilina | P/TV | 0,80/0,50 | | 0,430 |
| 55 | OST - VS - Obchodná 72 b.j., Obchodná 8985/5A, Žilina | HV/TV | 0,80/0,40 | | 0,400 |

Ročná dodávka tepla spolu: 187 511 MWh

Počet odberných miest: 468

Celková dĺžka rozvodov: 48,073 km