

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0041/2017/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **864-2017-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0411 - 13. zmena zo dňa 10.10.2016 a vydáva

povolenie č. 2008T 0411 - 14. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **ENGIE Services a.s.**
IČO: **35 966 289** sídlo: **Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 68,752 MW;
z toho plynné palivo 50,552 MW, obnoviteľné zdroje 18,200 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 23 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jozef Solár

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2009

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0411 - 13. zmena vydané dňa 10.10.2016 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 17.02.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny doby platnosti povolenia v povolení č. 2008T 0411 - 13. zmena zo dňa 10.10.2016. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 25. apríla 2017

JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK - kotolňa S1, Dolné lúky 362, Brezová pod Bradlom	ZP	0,800	1 551
2	BK - kotolňa S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	ZP	1,200	1 200
3	CZT - kotolňa S3, Piešťanská 14/9, Brezová pod Bradlom	ZP	2,850	1 718
		OEZ biomasa	5,200	6 874
4	BK - K1, Veľkomoravská, Malacky	ZP	3,360	4 399
5	BK - K2, Bernolákova, Malacky	ZP	0,895	3 082
6	BK - K3, Partizánska, Malacky	ZP	2,210	2 217
7	BK - K4, Štúrova, Malacky	ZP	4,900	9 995
8	CZT výhrevňa - K8, Brnenská 2181/5, Malacky	ZP	7,190	3 577
		OEZ	5,000	13 439
	CZT výhrevňa - K8, KJ, Brnenská 2181/5, Malacky	ZP	0,547	3 000
9	CZT – Mestská výhrevňa, Továrenská 531, Senica	ZP	12,200	3 410
		OEZ	8,000	30 689
10	BK – PK 1, S. Jurkoviča 1201, Senica	ZP	4,600	4 119
11	BK – PK 2, L. Novomeského 1214, Senica	ZP	4,600	5 014
12	BK – PK 4, gen. Svobodu 1357, Senica	ZP	4,280	5 599
13	BK – PK 7, Sotinská 1372, Senica	ZP	0,920	1 615

Inštalovaný výkon spolu: 68,752 MW

Ročná výroba spolu: 101 498 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR kotolňa S1, Dolné lúky 362, Brezová pod Bradlom	TV	0,2	0,25	0,7
2	TR kotolňa S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	2,51	4,2
3	PR - kotolňa S3, Piešťanská 14/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,7	1,36	5,6
4	SR z VS1, D. Jurkoviča 711, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	2,34	2,5
5	SR z VS2, Horný rad 555, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	1,16	2,5
6	OST VS 1, D. Jurkoviča 711, Brezová pod Bradlom	TV	0,4		2,5
7	OST VS 2, Horný rad 555, Brezová pod Bradlom	TV	0,4		2,5
8	OST VS 3 - S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,4		2,5

Ročná dodávka tepla spolu: 11 343 MWh

Počet odberných miest: 84

Celková dĺžka rozvodov: 7,62 km