



P O T V R D E N I E

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Číslo: 0010/2025/PoP-KV

Bratislava 13. 02. 2025

Číslo spisu: 444-2025-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu v spojení s § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre výrobcu elektriny **COM-therm, spol. s r. o.**, Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO 36 525 782

v y d á v a

podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou** za predchádzajúci kalendárny rok 2024, pre zariadenie výrobcu elektriny **COM-therm, spol. s r. o.**, Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO 36 525 782:

- a) názov: „Tedom MT140, Tedom Cento T180, Tedom Cento 200SP, Tedom Cento 200SP“,
- b) technológia výroby: vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 0,720 MW,
s uvedením do prevádzky 25. 10. 2005 Tedom MT 140, 24. 05. 2007 Tedom Cento T180, 05. 05. 2008 Tedom Cento 200SP, 04. 11. 2008 Tedom Cento 200SP a po rekonštrukcii uvedené do prevádzky dňa 09. 10. 2017 podľa znaleckého posudku č. 16/2018 zo dňa 05. 03. 2018, ktorý vypracoval znalec Igor Slemenský a to na základe protokolu o funkčnej skúške ev. č. 011017,
- c) množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu: zemný plyn, množstvo 1 166 608,4 m³, výhrevnosť 0,009848 MWh/m³,
- d) spôsob využitia tepla: dodávka tepla odberateľom,

- e) miesto výroby elektriny: areál CZT, Palatínova 46, 945 01 Komárno, na pozemku s parc. č. 2249/1 a 2250 v k.ú. Komárno,
- f) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou: 4 509,640 MWh z toho: 1 014,230 MWh (Tedom MT140), 1 118,860 MWh (Tedom Cento T180), 1 113,390 MWh (Tedom Cento 200SP), 1 263,160 MWh (Tedom Cento 200SP),
- g) úspory primárnej energie na výrobu elektriny a tepla: 23,77 %,
- h) výška investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu: bez investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
- i) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby: 83,58 %,
- j) množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním: 5 090,990 MWh,
- k) podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním: 95,32 %,
- l) množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“): 4 459,640 MWh.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do konca životnosti zariadenia na výrobu elektriny.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033** za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v § 18i ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 08. 10. 2032.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 17. 01. 2025 podacím číslom 1474/2025/BA doručená žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2024 výrobcu elektriny COM-therm, spol. s r. o., Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO 36 525 782 (ďalej len „výrobca elektriny“) v zariadení výrobcu elektriny: „Tedom MT140, Tedom Cento T180, Tedom Cento 200SP, Tedom Cento 200SP“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,720 MW, ktoré sa nachádza na adrese Palatínova 46, 945 01 Komárno, na pozemku s parc. č. 2249/1 a 2250 v k.ú. Komárno (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“).

Celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení na výrobu elektriny v roku 2024 je 4 509,640 MWh a technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny je 50,000 MWh. Množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. je 4 459,640 MWh. Uvedené vyplýva z údajov poskytnutých výrobcom elektriny. Podiel využiteľného tepla dodávaného pre technologické účely je 4,68 %, množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom je 5 090,990 MWh, podiel dodávky tepla

pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom je 95,32 %.

Zúčtovateľ podpory spoločnosť OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862 na základe tohto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej podpory podľa § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa tohto potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

Úrad posúdil žiadosť predloženú výrobcom elektriny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a dospel k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Jozef Holjenčík
predseda úradu

Potvrdenie sa doručí:

COM-therm, spol. s r. o., Miletičova 55, 821 09 Bratislava

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212