

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **2382-2008-BA**, vydáva

povolenie č. 2008T 0404
právnickej osobe

obchodné meno: **Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.**
IČO: **35 785 225** sídlo: **Rádcova 3, 841 03 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 15,935 MW; z toho plynne palivo 15,935 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 15,935 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Juraj Drgoň

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Vereský

Doba začatia výkonu podnikania: 11.8.2008

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2028

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 10. septembra 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Hviezdoslavova 84	Zlaté Moravce	ZP	12,500	82 800
2.	BK	Školská 1	Zlaté Moravce	ZP	2,645	21 301
3.	DK	Kalinčiakova 6	Zlaté Moravce	ZP	0,395	2 313
4.	DK	Tekovská 50	Zlaté Moravce	ZP	0,395	1 185
Spolu :					15,935	107 599

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT	Hviezdoslavova 84	Zlaté Moravce	HV	1,00	3,0	12,500
2.	TR z BK	Školská 1	Zlaté Moravce	TV	0,45	1,4	2,645
3.	OST	Nitrianska 1	Zlaté Moravce	HV	0,45		2,200
4.	SR z OST	Nitrianska 1	Zlaté Moravce	HV	0,45	1,0	
5.	OST	Hviezdoslavova 6	Zlaté Moravce	HV	0,45		2,000
6.	SR z OST	Hviezdoslavova 6	Zlaté Moravce	HV	0,45	1,2	
7.	OST	Duklianska 1	Zlaté Moravce	HV	0,45		2,000
8.	SR z OST	Duklianska 1	Zlaté Moravce	HV	0,45	1,1	
9.	OST	Obrancov mieru	Zlaté Moravce	HV	0,45		2,200
10.	SR z OST	Obrancov mieru	Zlaté Moravce	HV	0,45	0,8	
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		77 842	Počet odberných miest:	71	Spolu:	8,5	