

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0002/2013/R-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **6771-2013-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005R 0001 - 1. zmena zo dňa 19.03.2012 a vydáva

povolenie č. 2005R 0001 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **SLOVNAFT, a.s.**

sídlo: **Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava** právna forma podnikania: **akciová spoločnosť**

na predmet podnikania:

pohonné látky a ropa

Rozsah podnikania: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č.1

Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Galovič

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005R 0001 - 1. zmena zo dňa 19.03.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 20.08.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2005R 0001 - 1. zmena zo dňa 19.03.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 21. augusta 2013

JUDr. Zuzana Jakubová
riaditeľka odboru právneho

Por. č.	Názov zariadenia na prepravu ropy a pohonných látok	Druh ¹⁾	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]
A) Lína diaľkovodov Slovnaft a.s., Produktovod Kľačany				
1.	Stredisko PS20 Bratislava			
	vetva nafta	N	0,75/5,0	1,50
	vetva benzín	B	0,75/6,0	0,95
2.	Trasa produktovodu PC2, DN250			
	vetva nafta PS20 Bratislava - RS1 N.Dedinka	N	4,6	17,75
	vetva benzín PS20 Bratislava - RS1 N.Dedinka	B	4,4	17,75
	vetva nafta RS1 N. Dedinka - PS1 Kľačany	N	4,6	52,13
	vetva benzín RS1 N. Dedinka - PS1 Kľačany	B	4,4	52,13
3.	Trasa produktovodu DN300			
	vetva RS1N.Dedinka - Bučany	N/B	4,1	43,51
	vetva Bučany - rieka Morava (hranica SR/ČR)	N/B	4,1	66,38
4.	Stredisko PS21 Kľačany			
	vetva nafta	N	0,3/5,0	1,57
	vetva benzín	B	0,3/5,0	2,34
5.	Trasa produktovodu PC4, DN250			
	PS21 Kľačany - PS22 Hronský Beňadik	N/B	4,8	63,50
6.	Stredisko PS22 Hr. Beňadik	N/B	0,3/8,0	0,67
7.	Trasa produktovodu PC6, DN250			
	PS22 Hr. Beňadik - PS24 D. Strehová	N/B	7,5	104,48
8.	Stredisko PS24 D. Strehová	N/B	1,5/6,5	0,81
9.	Trasa produktovodu PC8, DN250			
	PS24 D. Strehová - PS25 Stožok	N/B	6,5	40,30
10.	Stredisko PS25 Stožok	N/B	0,2/3,5	1,10
B) Lína potrubí na prepravu MO pre plnenie člnov Slovnaft a.s.				
	lokalita Bratislava, Areál Slovnaft a.s. - Prístav Bratislava			
1.	Potrubie DN 200 , mimo prevádzky			3,00
2.	Potrubie DN 150	ŤVO	0,5	3,23
3.	Potrubie DN 200	N	0,6	3,23
			Spolu:	476,29

¹⁾ R - ropa, B - benzín, N - nafta, ŤVO - ťažký vykurovací olej