

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0132/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4978-2014-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0073 - 5. zmena zo dňa 02.11.2012 a vydáva

povolenie č. 2005T 0073 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BYTTERM, a.s.**
IČO: **31 584 705** sídlo: **Saleziánska 4, 010 77 Žilina**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 15,492 MW; z toho plynné palivo 15,492 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 272,018 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Chajdák

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia do: 01.01.2036

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0073 - 5. zmena vydané dňa 02.11.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 28.08.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 BK a 1 OST a vyňatie 1 OST - v povolení č. 2005T 0073 - 5. zmena zo dňa 02.11.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 09. septembra 2014

JUDr. Zuzana Ďurovčíková
riaditeľka odboru právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0073 - 6. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK - Blok F5 a F6 Hájik, Kempelenova 9, Žilina	ZP	0,264	444
2	BK - Blok F1-F4 Hájik, Kempelenova 19, Žilina	ZP	0,570	708
3	BK - K-1 Hájik, Petzvalova 791, Žilina	ZP	4,640	7 778
4	BK - K-2 Hájik, M. Bela 790, Žilina	ZP	2,500	5 597
5	BK - K-3 Hájik, Baničova 793, Žilina	ZP	2,815	3 681
6	BK - K-4 Hájik, M. Bela 794, Žilina	ZP	1,995	3 764
7	BK - K-5 Hájik, Jedlíkova 792, Žilina	ZP	2,043	4 639
8	DK - Blok H5 Hájik, Ul. Korzo 5, Žilina	ZP	0,117	179
9	DK - Blok H11, H12 Hájik, Ul. Korzo 11, Žilina	ZP	0,200	349
10	BK - Jesenského 1123/15, Jesenského 15, Žilina	ZP	0,348	538

Inštalovaný výkon spolu: 15,492 MW

Ročná výroba spolu: 27 677 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0073 - 6. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Solinky 1, Gaštanová 3076, Žilina	P/TV	0,82/0,38		6,000
2	OST - Solinky 2, Limbová 3138, Žilina	P/TV	0,86/0,45		6,320
3	OST - Solinky 3, Gaštanová 3085, Žilina	P/TV	0,85/0,50		2,580
4	OST - Solinky 4, Borová 3206, Žilina	P/TV	0,85/0,30		3,200
5	OST - Solinky 5, Osiková 3132, Žilina	P/TV	0,85/0,30		3,720
6	OST - Solinky 6, Jaseňová 3301, Žilina	P/TV	0,85/0,45		4,860
7	OST - Solinky 7, Dubová 8038, Žilina	P/TV	0,85/0,45		5,760
8	OST - HSBC Hliny I, A. Bernoláka 2203, Žilina	P/TV	0,80/0,30		3,250
9	OST - HSB1 Hliny II, A. Bernoláka 2135, Žilina	P/TV	0,85/0,30		2,900
10	OST - HS14 Hliny III, Puškinova 2190, Žilina	P/TV	0,85/0,34		4,300
11	OST - HS13 Hliny IV, Čajakova 2174, Žilina	P/TV	0,85/0,35		5,700
12	OST - VŠDS Hliny V, Hlinská 2575, Žilina	P/TV	0,84/0,40		1,380
13	OST - HS05 Hliny V, Hlinská 8059, Žilina	P/TV	0,80/0,33		3,100
14	OST - HS06 Hliny VI, Bajzova 8037, Žilina	P/TV	0,83/0,36		6,200
15	OST - HS88BJ Hliny VI, Bajzova 8048, Žilina	P/TV	0,82/0,32		0,600
16	OST - Oravská, Oravská cesta 2, Žilina	P/TV	0,80/0,35		1,200
17	OST - K-7 Hliny VII, Saleziánska 4, Žilina	P/TV	0,80/0,45		0,600
18	OST - HS33 Hliny VII, Jarná 2606, Žilina	P/TV	0,80/0,45		3,400
19	OST - HS41 Hliny VII, Jarná 2601, Žilina	P/TV	0,80/0,45		5,900
20	OST - HS15 Hliny VII, Jarná 2598, Žilina	P/TV	0,81/0,35		2,800
21	OST - HS08 Hliny VIII, Lichardova 8036, Žilina	P/TV	0,80/0,52		4,150
22	OST - Daxnerova, Daxnerova 2686, Žilina	P/TV	0,70/0,18		0,360
23	OST - Predmestská, Predmestská 8045, Žilina	P/TV	0,75/0,30		2,500
24	OST - Májová, 1. mája 22, Žilina	P/TV	0,82/0,18		0,300
25	OST - Republiky 1032, Republiky 1031-2, Žilina	P/TV	0,84/0,30		0,580
26	OST - Republiky 999, Republiky 999, Žilina	P/TV	0,85/0,30		0,300
27	OST - Štefánikova 898, nám. M. R. Štefánika 898, Žilina	P/TV	0,84/0,24		0,310
28	OST - Štefánikova 901, nám. M. R. Štefánika 901, Žilina	P/TV	0,85/0,20		0,590
29	OST - Kysucká cesta, Kysucká cesta 2, Žilina	P/TV	0,80/0,18		0,200
30	OST - Na Sihoti, Na Sihoti 561, Žilina	P/TV	0,85/0,22		0,400
31	OST - Dlabača 902/10,12, Dlabača 902, Žilina	P/TV	0,80/0,30		0,100
32	OST - VS01 Vlčince 1, sv. Gorazda 8044, Žilina	HV/TV	0,80/0,42		5,800
33	OST - VS02 Vlčince 2, Tulsá 8050, Žilina	HV/TV	0,80/0,50		6,800
34	OST - VS03 Vlčince 3, Moskovská, Žilina	HV/TV	0,80/0,33		3,550
35	OST - VS04 Vlčince 4, Varšavská 8051, Žilina	HV/TV	0,80/0,47		2,000
36	OST - VS05 Vlčince 5, Dobšinského 8047, Žilina	HV/TV	0,80/0,40		6,300
37	OST - VS06 Vlčince 6, Martinská 8043, Žilina	HV/TV	0,80/0,50		7,800
38	OST - VS07 Vlčince 7, Fatranská 8035, Žilina	HV/TV	0,80/0,56		8,500
39	OST - VS08 Vlčince 8, Polomská 8034, Žilina	HV/TV	0,80/0,47		7,500
40	OST - VSDJ Vlčince II, Nanterská 8057, Žilina	HV/TV	0,80/0,30		0,800
41	OST - VS10 Vlčince 10, E. Néczeya 8046, Žilina	HV/TV	0,80/0,38		2,600
42	OST - VSTĚPO Vlčince, Karpatská, Žilina	HV/TV	0,80/0,42		0,100
43	OST - Celulóžka 38, Pri Celulóžke 1586, Žilina	HV/TV	0,80/0,28		0,150
44	OST - VS MŠ, Bajzova 9, Žilina	P/TV	0,80/0,30		0,128
45	SR z OST - Solinky, Žilina	TV	0,30-0,50	11,159	32,860
46	SR z OST - Hliny, Žilina	TV	0,30-0,50	19,108	48,430
47	SR z OST - Oravská, Žilina	TV	0,35	0,278	1,200
48	SR z OST - Daxnerova, Žilina	TV	0,18	0,216	0,360
49	SR z OST - Predmestská, Žilina	TV	0,30	1,108	2,500
50	SR z OST - Republiky, Žilina	TV	0,30	0,106	0,580
51	SR z OST - Štefánikova, Žilina	TV	0,24	0,090	0,310
52	SR z OST - Na Sihoti, Žilina	TV	0,22	0,530	0,400
53	SR z OST - Vlčince, Žilina	TV	0,33-0,56	15,438	49,640
54	SR z OST - Celulóžka, Žilina	TV	0,25-0,28	0,040	0,150

Ročná dodávka tepla spolu: 187 511 MWh

Počet odberných miest: 461

Celková dĺžka rozvodov: 48,073 km