

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0189/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: 3279-2011-BA vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0215 – 2. zmena zo dňa 07.07.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0215 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.**
IČO: 31 737 862 sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 30,726 MW; z toho plynne palivo 30,726 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 40 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Benko

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Vladimír Balog, Dostojevského 2563/13, 058 01 Poprad
Ing. Peter Ferjanček, Štefánikova 311/8, 059 21 Svit
Ing. Milan Baláž, Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0215 – 2. zmena vydané dňa 07.07.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu akciovej spoločnosti a zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0215 – 2. zmena zo dňa 07.07.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 19. decembra 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0215 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení
Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Kotel K1	Štúrova 101	Svit	ZP	6,500	1 388,89
2.	CZT - Kotel K2	Štúrova 101	Svit	ZP	6,500	1 388,89
3.	CZT - Kotel K3	Štúrova 101	Svit	ZP	6,500	1 388,89
4.	CZT - KGJ 1	Štúrova 101	Svit	ZP	1,871	7 600,00
5.	CZT - KGJ 2	Štúrova 101	Svit	ZP	1,871	7 600,00
6.	CZT - KGJ 3	Štúrova 101	Svit	ZP	1,871	7 600,00
7.	CZT - KGJ 4	Štúrova 101	Svit	ZP	1,871	7 600,00
8.	CZT - KGJ 5	Štúrova 101	Svit	ZP	1,871	7 600,00
9.	CZT - KGJ 6	Štúrova 102	Svit	ZP	1,871	7 600,00
Spolu :					30,726	49 766,67

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0215 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení
Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR - HV vetva 1	Štúrova 101	Svit	HV	0,8	8,592	40
	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	42 167	Počet odberných miest:	117	Spolu:	8,592	